

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі (УА-2021-12-03-004684-а), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі

Найменування предмету закупівлі, код відповідно до класифікатора	Розмір бюджетного призначення	Місце постачання (повне найменування та адреса)	Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі (грн.)	Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Електрична енергія (код ДК 021:2015-09310000-5 – «Електрична енергія») (Electricity) (CPV code 021:2015-09310000-5 Electricity) КЕКВ 2273	Закупівля проводиться на наступний бюджетний рік згідно очікуваної вартості	33000, Рівненська обл., м. Рівне, військові частини та установи в зоні обслуговування Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне.	58 500 000,00	Очікувана потреба в електричній енергії на вказаний період з урахуванням споживання в попередні роки становить 9 000 000 кВт*год. Очікувана вартість предмета закупівлі - 6,50грн. за 1 кВт. Очікувана вартість закупівлі складає: 9 000 000*6,50 = 58 500 000,00 грн.	<p>Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 11.4 розділу ХІ КСР.</p> <p>Стандартна номінальна напруга U_n для мереж низької напруги загальної призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:</p> <p>- для трифазних чотирипровідних мереж: $U_n = 220$ В між фазним та нульовим проводом;</p> <p>- для трифазних трипровідних мереж: $U_n = 220$ В між фазними проводами.</p> <p>Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.</p> <p>Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах:</p> <p>1) для систем, які синхронно прислані до ОЕС України - $50 \text{ Гц} \pm 1\%$ протягом 99,5 % часу за рік та $50 \text{ Гц} + 4\%$ (- 6 %) протягом 100 % часу;</p> <p>2) для систем без синхронного прислання до ОЕС України - $50 \text{ Гц} \pm 2\%$ протягом 99,5 % часу за рік та $50 \text{ Гц} \pm 15\%$ протягом 100 % часу.</p>

Виконавець:



Віктор ДЕНИСЮК